

学校施設老朽化対策一覧及び耐震状況表

R2.9現在

学校名	建物区分	棟番号	建築年月	保有面積 (㎡)	経過 年数	耐震診 断年度	耐震指標 Is値	実施状況	補強内容等	補強後の Is値
多小	校舎	011-1	H18. 8	4,452	6	/	/	H18改築済		/
		011-2	H20. 2	3,346	4	/	/	H19改築済		/
	屋体	010-1	H16. 3	1,478	8	/	/	補強不要		/
東小	校舎	008-1	S48. 3	1,284	39	H12	0.41	H20補強済	鉄骨ブレース補強 耐震RC壁設置等	0.92
		008-2	S55. 3	1,945	32	H12	0.57			0.71
		008-3	S60. 2	1,956	27	/	/			/
	屋体	022-1	H8. 3	1,325	16	/	/	補強不要		/
		022-2	H8. 3	223	16	/	/			/
山王小	校舎	001-1	S53. 3	3,346	34	H12	0.52	H20補強済	鉄骨ブレース補強 耐震RC壁設置等	0.72
		001-2	S56. 3	2,123	31	H12	0.54			0.71
	屋体	006	S53. 12	1,034	34	H17	0.51	H19補強済	屋根ブレース補強等	0.73
天真小	校舎	001-1	S45. 3	1,676	42	H10	0.43	H22補強済	鉄骨ブレース補強 耐震RC壁設置等	0.73
		001-2	S46. 3	1,426	41	H10	0.43			0.73
		001-3	S47. 3	1,140	40	H10	0.43			0.73
		001-4	S49. 12	1,562	38	H10	0.56			0.72
	屋体	003-1	S48. 12	906	39	H16	0.30	H21実施済	屋根ブレース補強 軸ブレース補強等	0.86
		003-2	S48. 12	52	39	H16	0.24			0.81
城南小	校舎	001-1	S50. 12	2,084	37	H11	0.41	H15補強済	鉄骨ブレース補強 耐震RC壁設置等	0.72
		001-2	S53. 12	1,575	34	H11	0.41			0.73
		001-3	S59. 3	1,622	28	/	/	補強不要		/
	屋体	005-1	S51. 7	842	36	H16	0.30	H19補強済	軸ブレース補強 座屈止め梁	0.98
		005-2	S60. 5	202	27	H16	0.30			0.98
		005-3	S60. 5	47	27	/	/		/	
八幡小	校舎	001	S58. 3	3,344	29	/	/	補強不要		/
		010	H3. 1	1,492	21	/	/		/	
	屋体	009	S59. 2	1,023	28	/	/			/
多中	技家棟	011-1	S36. 3	585	47	H8	0.19	H20解体済		/
		011-2	S39. 3	552	44	H8	0.19			/
	校舎	023-1	S55. 10	2,698	32	H13	0.42	H20実施済	耐震RC壁設置 スリット設置	0.78
		023-2	S55. 10	2,903	32	H13	0.56			0.85
		023-3	S55. 10	2,665	32	H13	0.46			0.78
	屋体	034-1	H10. 2	1,753	14	/	/	補強不要		/
034-2		H10. 2	298	14	/	/			/	
二中	校舎	001-1	S51. 1	2,360	36	H11	0.46	H21実施済	床補強 耐震RC壁設置	0.72
		001-2	S53. 3	938	34	H11	0.46			0.72
		001-3	S57. 2	1,410	30	H11	0.50	H22実施済		0.72
		001-4	S61. 2	1,426	26	/	/			0.72
	特棟	007	S53. 3	300	34	H18	1.43			/
		屋体	008-1	S56. 2	1,195	31	H17	0.70		
008-2	H1. 10		172	23	/	/			/	
東豊中	校舎	001-1	S62. 2	3,424	25	/	/	補強不要		/
		001-2	H4. 2	906	20	/	/		/	
	屋体	002-1	S62. 2	1,226	25	/	/			/
		002-2	S62. 2	28	25	/	/			/
高崎中	校舎	001-1	H7. 2	6,324	17	/	/		/	
	屋体	002-1	H7. 2	1,702	17	/	/		/	
		002-2	H7. 2	223	17	/	/		/	

※昭和57年以前の旧建築基準で建設された建物のみが地震補強対象となる。

	実施済
--	-----